



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 121, 8(8422)42-64-01, gumchs@73.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Карсунскому и Сурскому районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Ульяновской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 21, 8(84246)2-30-07,
karsun_ond@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73-05-2021/022рс**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МКДОУ детский сад «Медвежонок»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: начальника ОНД и ПР по Карсунскому и Сурскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области №73-05-2021/022рс от «30» ноября 2021 года в период с «01» января 2021 г. по «10» января 2021 г.

проведено: плановое контрольно (надзорное) мероприятие

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МКДОУ детский сад «Медвежонок» Котельникова Ольга Михайловна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка о выполнении
-------	--	--	--	----------------------



		Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	
1	Здание детского сада «Медвежонок», помещение воспитателей: не ограничено слепящее действие светильника аварийного освещения, где установлен приемно-контрольный прибор Гранит - 16 пожарной сигнализации. Светильник аварийного освещения расположен на стене рядом с приемно-контрольным прибором и не освещает органы управления, свет направлен в сторону глаз дежурного, работающего с оборудованием.	Ч. 3 ст. 84, ч. 1 ст. 89 ФЗ 123, СП 1.13130.2009 п. 4.3.1, СП 52.13330.2016 п. 7.6.7, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009	10.08.2021	
2	Не предусмотрено аварийное освещение по путям эвакуации: Здание детского сада «Медвежонок», - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; - перед пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед конечным выходом из здания	Ч. 3 ст. 84, ч. 1 ст. 89 ФЗ 123, СП 1.13130.2020 п. 4.3.12, СП 52.13330.2016 п. 7.6.3 (нормативный документ, действо- вавший при проекти- ровании здания СНИП II-A.9-71 Искусствен- ное освещение п. 1.7)	10.08.2021	
3	Здание детского сада «Медвежонок», места установки первичных средств пожаротушения: огнетушители, расположены на высоте более 1,5 метров от их верха до пола	п. 409 ППР в РФ	10.08.2021	
4	Здание детского сада «Медвежонок», эвакуационные выходы: отсутствует крепление к полу ковровых дорожек (ковров)	п. 31 ППР в РФ	10.08.2021	
5	Здание детского сада «Медвежонок»: двери, отделяющие лестничные клетки от выходов из групп на 1 и 2 этажах (противодымные двери), не оборудованы уплотнениями в притворах.	п. 24 ППР в РФ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	10.08.2021	
6	Здание детского сада «Медвежонок»: руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из	п. 30 ППР в РФ	10.08.2021	

	расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.			
7	Здание детского сада «Медвежонок», все помещения: для здания дошкольного образовательного учреждения электропроводку требуется выполнять кабелем марки LSLTx (с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения) или HFLTx (не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения).	Ч. 13 ст. 82 ФЗ 123-ФЗ, таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	10.08.2021	
8	Здание детского сада «Умка», пост охраны: не ограничено слепящее действие светильника аварийного освещения, где установлен приемно-контрольный прибор Гранит - 16 пожарной сигнализации. Светильник аварийного освещения расположен на стене рядом с приемно-контрольным прибором и не освещает органы управления, свет направлен в сторону глаз дежурного, работающего с оборудованием.	Ч. 3 ст. 84, ч. 1 ст. 89 ФЗ 123, СП 1.13130.2009 п. 4.3.1, СП 52.13330.2016 п. 7.6.7, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009	10.08.2021	
9	Здание детского сада «Умка», помещение насосной: эксплуатируется электрическая проводка с повреждениями.	п. 35 ППР в РФ	10.08.2021	
10	Здание детского сада «Умка», помещение насосной: необходима заделка негорючими материалами трещины, отверстие трубы.	п. 15 ППР в РФ	10.08.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНД и ПР по Карсунскому и Сурскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области
майор внутренней службы
Герасимова М.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Карсунскому и Сурскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области
младший лейтенант внутренней службы

Суродеев М.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы
инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Жец - Котельникова О.М.